

Nr. 06/2013

27.05.2013 (Kommentare: 0)



Einsatzart:

Hilfeleistung

Ort:

Vallstedt

Kurzbeschreibung:

Die Stützpunktfeuerwehr Vallstedt/Alvesse wurde am Montag, 27. Mai um 15:20 Uhr zum sechsten Einsatz in diesem Jahr mit dem Stichwort H1 (Hilfeleistung) alarmiert. Ein weiterer Hauseigentümer aus Vallstedt hatte Wasser in seinem Keller vorgefunden. Nach kurzer Erkundung vor Ort stand fest, dass die

Pumpe im Drainage-Schacht des Kellers nicht korrekt funktionierte und sich deshalb Wasser im Raum mit dem Drainage-Schacht ansammelte. Der Schwimmer der Pumpe hatte sich verklemmt, sodass eine korrekte Funktionsweise der Pumpe nicht gegeben war. Dieses Problem wurde innerhalb weniger Minuten behoben und die Pumpe konnte ihren Betrieb wieder selbstständig aufnehmen.

Um 15:40 Uhr war der Einsatz beendet.

Vergangene Einsätze

[Archiv der Einsätze anzeigen](#)