

Nr. 17/2015

21.06.2015 (Kommentare: 0)



Einsatzart:

Hilfeleistung

Ort:

Vallstedt

Kurzbeschreibung:

Die Stützpunktfeuerwehr Vallstedt/Alvesse wurde am Sonntag, den 21. Juni 2015 um 4:52 Uhr zum 17. Einsatz in diesem Jahr mit dem Einsatzstichwort "H1" (Hilfeleistung klein) alarmiert. In einem

Stromverteilerkasten in Vallstedt hatte sich ein kleines Feuer entwickelt, sodass es zu einem Stromausfall im ganzen Ort und in den umliegenden Ortschaften gekommen war. Für eine vollbeatmete Patientin in Vallstedt musste ein Notstromaggregat bereitgestellt werden.

Vergangene Einsätze

[Archiv der Einsätze anzeigen](#)